



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 661/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

В период с 09 часов 00 минут 16 августа 2021г. по 17 часов 00 минут 27 августа 2021г. на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки №661 от 29 июля 2021г. (КНМ 64210061000200408876) государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Доктевой Анжеликой Александровной проведена внеплановая выездная проверка в рамках 006 - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР здания, помещений Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», расположенный по адресу: ИНН 6451125758; 410022, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. 4 б.

Совместно с: директором Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Котлячковым Алексеем Викторовичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	1. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем,	(п. 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	25.07.2022	
2	2. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	(п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства	25.07.2022	

	опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного,	РФ №1479 от 16.09.2020г);		
3	3. На объекте защиты на 1-м этаже (помещение №13,21,24,25 технического паспорта) в пространстве за подвесным потолком высотой более 0,4 м. отсутствуют пожарные извещатели,(п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г ,п. 13.3.8 СП 5.13130.2009, п. 6.6.39 СП 484.13130.2020.	25.07.2022	
4	4. На объекте защиты на 1-м этаже (помещение №б технического паспорта) под лестничным маршем допущено хранение мебели и других горючих материалов	(п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 16 к Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г).	25.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:


- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший решение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Локтева Анжелика Александровна
«27» августа 2021г.



Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор Муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» Котлячков
Алексей Викторович
(должность, фамилия, инициалы)

«27» августа 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)